Freiwillige Feuerwehr Bad Soden am Taunus

Anforderungen der Feuerwehr Bad Soden am Taunus an die Standbetreiber beim Weihnachtsmarkt

- Die Hütten und Stände sind auf Weisung des Veranstalters – Marktleitung – aufzustellen.

- Hydranten dürfen **nicht** durch Stände oder sonstige Gegenstände zugestellt werden. Eine Wasserentnahme aus den Hydranten muss jederzeit gewährleistet sein.

- Grillstände mit offenem Feuer sowie offenes Feuer im Allgemeinen (z.B. Feuerschale) sind **nicht** zulässig. Ausnahmen sind genehmigungspflichtig.

- Brandlasten aller Art (z.B. Einsatz einer Fritteuse, Grillkohle, Gasflaschen) sind über die Standplatzbewerbung zu melden.

- Grillstände mit Gasbetrieb sind während der Betriebszeit ständig zu beaufsichtigen und zuvor vom Veranstalter genehmigen zu lassen. Geeignete Löschmittel (z.B. Löschdecke, Feuerlöscher) sind bereitzuhalten.

- Bei Verwendung von Flüssiggas darf jeweils nur die gerade in Gebrauch befindliche Gasflasche (max. 14 kg) direkt am Stand gelagert werden. Reserveflaschen dürfen unter keinen Umständen direkt am Stand oder in Räumen unterhalb der Erdgleiche gelagert werden. Flüssiggasflaschen sind gegen Sonneneinstrahlung und Zugriff Dritter/Unberechtigter zu schützen. Eine verantwortliche Person (volljährig) muss an diesem Stand anwesend sein.

- Elektrogeräte müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen.

- Die Freiwillige Feuerwehr wird an den Veranstaltungstagen unangekündigte Kontrollen durchführen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 2 40 74 an die Freiwillige Feuerwehr Bad Soden am Taunus oder sprechen Sie direkt die Marktleitung an.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und schönen Weihnachtsmarkt und verbleiben

Ihre

Freiwillige Feuerwehr Bad Soden am Taunus