

## Inspektionsbericht - Wasserzähleranlage nach DIN 1988 –

Personen-Kennnummer

Anschlussnehmer

Wohnort

  


**Zählerort:** \_\_\_\_\_

**Ausgebaut** Größe \_\_\_\_\_

Art \_\_\_\_\_

Beglaubigt \_\_\_\_\_

Zählerstand \_\_\_\_\_

Zählernummer

Funkmodulnummer

**Eingebaut** Größe \_\_\_\_\_

Art \_\_\_\_\_

Beglaubigt \_\_\_\_\_

Zählerstand \_\_\_\_\_

Zählernummer

Funkmodulnummer

### 1. Allgemeine Angaben

1.1 Lage des Wasserzählers  im Haus  im Schacht  in Garage

1.2 Werkstoffe

1.2.1 Hausanschlussleitung vor Wasserzähler (von der Hauptleitung aus gesehen)  
 PE  Eisen  Blei  Guss  Sonstige: \_\_\_\_\_

1.2.2 Wasserverbrauchsanlage nach Wasserzähler (von der Hauptleitung aus gesehen)  
 PE  Eisen  Blei  Cu  CrNi  Guss  Sonstige: \_\_\_\_\_

Wasserzähleranlage ist nach DIN 1988 baulich in Ordnung und die Plombe unversehrt  
 Armaturen bleifrei  Armaturen bleibelastet

Wasserzählertausch ist wegen / war trotz folgender Mängel nicht möglich (nicht Zutreffendes bitte streichen)

### 2. Mängel an der Wasserzähleranlage

2.1 Entnahmestelle vor dem Wasserzähler

2.2 Wasserzählerplatz ist  nicht zugänglich  nicht frostsicher

2.3 Hauptabsperreinrichtung (Durchgangsabsperrrventil –DV)  
 fehlt  nicht zugänglich  undicht  lässt sich nicht schließen

- 2.4 Zweites Absperrventil (KfR) kombiniert mit Rückflußverhinderer, Prüfeinrichtung u. Entleerung  
 fehlt     nicht zugänglich     undicht     lässt sich nicht schließen  
 sitzt nicht im selben Raum wie Wasserzähleranlage     ist nachzurüsten
- 2.5 Lösbare Verbindung     fehlt
- 2.6 Durchgangsabsperrentil (DV)     ist nachzurüsten
- 2.7 Wasserzähleranschlussgarnitur     fehlt
- 2.8 Sonstige Mängel/ Bemerkungen: \_\_\_\_\_

### **3. Mängel an der Hausanschlussleitung**

- 3.1 Hausanschlussschieber     schließt nicht     nicht vorhanden     nicht gängig  
 Gestänge schief     Sonstiges: \_\_\_\_\_
- 3.2 Hausanschlussleitung     stark angerostet
- 3.3 Mauerdurchführung     schadhaft     undicht
- 3.4 Markierung Hauseinführung     fehlt     falsche Stelle
- 3.5 Erdung an Hausanschlussleitung     fehlt     sichtbar

### **4. Mängel am Wasserzählerschacht**

- 4.1 Wasserzählerschacht     nicht zugänglich  
 Gründe: \_\_\_\_\_
- 4.2 Wasserzählerschacht ist     undicht,  
 falls erkennbar an:  
 Bauwerk     Sohle     Abdeckung nicht Tagwasserdicht  
 Deckeldichtfläche defekt     verschmutzt  
 Sonstige Gründe: \_\_\_\_\_
- 4.3 Steigeisen     fehlt     fehlen
- 4.4 Abwasserleitung im Wasserzählerschacht

Die oben genannten Mängel werden von den Stadtwerken Bad Soden am Taunus nach den Regelungen der gültigen Wasserversorgungssatzung der Stadt Bad Soden am Taunus behoben. Die Kosten werden dem Anschlussnehmer nach den Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung in Rechnung gestellt.

\_\_\_\_\_  
 Beauftragter der Stadtwerke  
 Bad Soden am Taunus

\_\_\_\_\_  
 Name (Druckbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
 Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Anschlussnehmers/Beauftragten  
 08/2014