

MERKBLATT FÜR STROMANSCHLÜSSE UND STROMKABEL

Sehr geehrte Standbetreiberin,
Sehr geehrter Standbetreiber,

damit eine reibungslose Durchführung der Veranstaltung auch hinsichtlich der Stromversorgung gewährleistet ist, bitten wir Sie, folgende Richtlinien einzuhalten:

1. Für den normalen Lichtanschluss bis 3.000 Watt (3 KW / 230 V),
Gummikabel 3 x 1,5 qmm,
ab 50 m Gummikabel 3 x 4 m²
Feuchtraumstecker 16 A und Feuchtraumkupplung 16 A
2. Für Drehstromanschlüsse (Fritteusen, große Grillgeräte usw.):
CEE-Normstecker / CEE-Normkupplung 16 A / 400V
mit Gummikabel 5 x 2,5 qmm
CEE-Normstecker / CEE-Normkupplung 32 A / 400V
mit Gummikabel 5 x 4 / 5 x 6 qmm
3. Sämtliche zur Verwendung kommenden Gummi-Verlängerungskabel
(H07RN-F), Stecker, Steckdosen und Kupplungen müssen mindestens für die
Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt) zugelassen sein.

!!! Wichtig !!!

> **Keine Stecker / Steckdosen / Kabel benutzen, die für Wohnräume bestimmt sind.**

> **Nur bei vorschriftsmäßigen Steckern / Steckdosen / Kabeln kann die Stromversorgung erfolgen.**

> **Kabeltrommeln müssen immer ganz ausgerollt werden, da sonst Kurzschlussgefahr besteht.**

**Der Magistrat
der Stadt Bad Soden am Taunus**